

**SENARAI SEMAK PELAN LANTAI DAN PEMERIKSAAN PEMATUHAN PIAWAIAN  
(KLINIK PERUBATAN SWASTA)**

Nama Klinik:	
Alamat Klinik:	
No. ID MyMedPCs:	
No. Fail: (KKM87/A2/....)	

AKTA / PERATURAN / GARIS PANDUAN / STANDARD	NO	PERKARA	PELAN LANTAI		ULASAN	PEMERIKSAAN PEMATUHAN PIAWAIAN		ULASAN (KESALAHAN YANG BOLEH DIKOMPAN)	
			PEMATUHAN			PEMATUHAN			
			YA (✓) / TIDAK (X)			YA (✓) / TIDAK (X)			
			TARIKH SEMAKAN			TARIKH PEMERIKSAAN			
<b>A. INFRASTRUKTUR INFRASTRUCTURE</b>									
	1.	<b>TAJUK PELAN LANTAI FLOOR PLAN TITLED</b>	✓/X		ULASAN:				
	2.	<b>PETUNJUK YANG LENGKAP COMPLETE LEGEND</b>	✓/X		ULASAN:				
	3.	<b>SKALA 1:100 (1cm = 1m) SCALE 1:100</b>	✓/X		ULASAN:				
	4.	<b>PAPAN TANDA LUAR KLINIK /ARTWORK CLINIC SIGNBOARD</b>							
S.108	a.	Nama pada papan tanda hendaklah sama dengan nama klinik pada borang A <i>Name on the signboard must be the same as the name of the clinic on form A</i>							
	b.	Tidak mengelirukan orang awam tentang jenis atau sifat kemudahan atau perkhidmatan yang disediakan <i>Must not mislead the public on the type or nature of the facilities or services provided</i>							
	c.	Tidak mempamerkan senarai perkhidmatan pada papan tanda <i>Not displaying list of services at the signboard</i>							
	d.	Slogan tidak dibenarkan <i>Slogans are not allowed</i>							
	e.	Nama pada papan tanda mestilah sama dengan artwork yang telah diluluskan <i>Name on the signboard must be the same as the artwork that has been approved</i>							
	f.	Jika terdapat terjemahan bahasa lain, maksudnya perlu sama dengan nama klinik (jika berkaitan) <i>Other language translation must have the same meaning as the clinic's name (if available)</i>							

AKTA / PERATURAN / GARIS PANDUAN / STANDARD	NO	PERKARA	PELAN LANTAI	ULASAN	PEMERIKSAAN PEMATUHAN PIAWAIAN	ULASAN (KESALAHAN YANG BOLEH DIKOMPAN)
			PEMATUHAN YA (✓) / TIDAK (X)		PEMATUHAN YA (✓) / TIDAK (X)	
			TARIKH SEMAKAN		TARIKH PEMERIKSAAN	
P.41	5.	<b>PAPAN TANDA DAN LABEL SIGNS AND LABELS</b>				
		Sistem papan tanda dan pelabelan yang sesuai hendaklah ada <i>There shall be proper signage and labelling system</i>				
P.34(1), (2)	6.	<b>PERSEKITARAN ENVIRONMENT</b>				
		Lokasi tidak terdedah kepada asap, bau busuk habuk atau bunyi bising yang berlebihan <i>Location free from undue noise or exposure to excessive smoke etc</i>				
	7.	<b>PINTU MASUK / KECEMASAN MAIN ENTRANCE / EMERGENCY EXIT</b>				
P37(1)	a.	<b>PINTU MASUK MAIN ENTRANCE</b> Bukaan lega pintu $\geq 1.2m$ dan tidak berayun ke koridor <i>Door clear opening <math>\geq 1.2m</math> and shall not swing to the corridors</i>				
P.18(1)(b) dan P.90  Uniform Building By-Laws (UBBL) 1984 (172)	b.	<b>PINTU KECEMASAN (jika berkaitan) EMERGENCY EXIT (if applicable)</b> (i) Pintu kecemasan tidak berada di dalam Bilik Perundingan / Rawatan <i>Emergency exit should not be in the Consultation / Treatment Room</i> (ii) Tidak boleh ada halangan seperti kelengkapan / perabot menghalang laluan keluar <i>No obstruction such as equipment / furniture obstruct the exit</i> (iii) Perlu menyediakan <b>label laluan</b> / pintu kecemasan yang jelas <i>Must provide clear signage for emergency exit</i>				
P.36(1)	c.	Tanjakan di hadapan pintu klinik (mudah alih / tetap) <i>Front door ramps (portable / fix)</i>				
P.36(2)	d.	Cerun <i>ramp tetap</i> tidak melebihi 1:12 <i>Fix slope not exceeding 1:12</i>				
MS1184:2014 (5.1B)		(i) Tinggi (m) <i>Height</i>				
		(ii) Panjang (m) <i>Length</i>				
Uniform Building by Law (UBBL) 1984		(iii) Nisbah kecerunan <i>Slope of ramps</i>				
	e.	Bukaan lega tangga $\geq 1.1m$ (jika berkaitan) <i>Clear opening of the stairway <math>\geq 1.1m</math> wide (if applicable)</i>				
S.39(1) dan S.30	f.	Tiada pintu / laluan yang menghubungkan dengan premis lain				

AKTA / PERATURAN / GARIS PANDUAN / STANDARD	NO	PERKARA	PELAN LANTAI	ULASAN	PEMERIKSAAN PEMATUHAN PIAWAIAN		ULASAN (KESALAHAN YANG BOLEH DIKOMPAUN)
			PEMATUHAN  YA (✓) / TIDAK (X)		PEMATUHAN  YA (✓) / TIDAK (X)		
			TARIKH SEMAKAN			TARIKH PEMERIKSAAN	
		selain klinik yang didaftarkan <i>No door or opening connected to the premise other than the registered clinic</i>					
	<b>8.</b>	<b>RUANG MENUNGGU WAITING AREA</b>					
P.37(1)	a.	Bukaan lega bagi laluan pesakit ≥1.2m <i>Clear opening of patient pathway ≥1.2m</i>					
P.42	b.	Ruang menunggu yang mencukupi <i>Adequate space for waiting area</i>					
P.40(1)	c.	Ruang lega siling : Berhawa dingin (≥2.4m) atau tidak berhawa dingin (≥3.0m) <i>Height of ceiling :</i> <i>air-condition (≥2.4m) or non air- condition (≥3.0m)</i>					
P.39	d.	Permukaan dinding bagi setiap bilik atau kawasan dalam klinik perubatan swasta hendaklah - (a) daripada bahan bukan toksik, mudah dibersihkan; (b) kemasan yang licin dan boleh dicuci; dan (c) dicat, dikilatkan atau dikemaskan dengan kemasan kalis air yang melebihi garis simbah dalam semua bilik atau kawasan yang terkena simbahan atau semburan <i>Wall surfaces of each room or area in a private medical clinic shall be –</i> <i>(a) of non-toxic, easily cleaned</i> <i>materials;</i> <i>(b) smooth and washable finish; and</i> <i>(c) painted, glazed or finished with</i> <i>waterproof finishes extending above</i> <i>the splash line in all rooms or areas that</i> <i>are subject to splash or spray</i>					
	<b>9.</b>	<b>KAUNTER PENDAFTARAN/KAUNTER DISPENSARI RECEPTION COUNTER/ DISPENSARY COUNTER</b>					
P.18(1)(b) dan P.90	a.	Memastikan fasiliti awam lain boleh dijadikan mudah akses kepada kakitangan dan pesakit. <b>Perlu ada laluan khas kakitangan</b> untuk ke <i>dispensary</i> / kaunter pendaftaran tanpa melalui Bilik Perundingan / Bilik Rawatan / Bilik X- ray <i>Shall ensure that other public facilities</i> <i>shall be made easily accessible to the</i> <i>staff and patients.</i> <b>Need dedicated staff entrance</b> to <i>dispensary / registration area</i> without passing through <i>Consultation Room /</i> <i>Treatment Room / X-ray Room</i>					
P.39	b.	Permukaan dinding bagi setiap bilik atau kawasan dalam klinik perubatan swasta hendaklah - (a) daripada bahan bukan toksik,					

AKTA / PERATURAN / GARIS PANDUAN / STANDARD	NO	PERKARA	PELAN LANTAI	ULASAN	PEMERIKSAAN PAMATUHAN PIAWAIAN		ULASAN (KESALAHAN YANG BOLEH DIKOMPAN)
			PAMATUHAN YA (✓) / TIDAK (X)		PAMATUHAN YA (✓) / TIDAK (X)		
			TARIKH SEMAKAN		TARIKH PEMERIKSAAN		
		<p>mudah dibersihkan; (b) kemasan yang licin dan boleh dicuci; dan (c) dicat, dikilatkan atau dikemaskan dengan kemasan kalis air yang melebihi garis simbah dalam semua bilik atau kawasan yang terkena simbahan atau semburan</p> <p><i>Wall surfaces of each room or area in a private medical clinic shall be –</i> <i>(a) of non-toxic, easily cleaned materials;</i> <i>(b) smooth and washable finish; and</i> <i>(c) painted, glazed or finished with waterproof finishes extending above the splash line in all rooms or areas that are subject to splash or spray</i></p>					
	10.	<b>BILIK PERUNDINGAN</b> <i>(nyatakan jumlah)</i> <b>CONSULTATION ROOM</b> <i>(total number)</i>	Jumlah: Total:		Jumlah: Total:		
P.10	a.	<p>Bilangan Bilik Perundingan harus selaras dengan nisbah 1 Pengamal Perubatan Berdaftar kepada 1 Bilik Perundingan. Sekiranya ingin menambah bilangan Bilik Perundingan, Pengamal Perubatan Berdaftar tambahan perlu dinamakan (tidak menjadi OYB di mana-mana KPJKS lain)</p> <p><i>The number of Consultation Room(s) should be in accordance with the ratio of 1 Registered Medical Practitioner to 1 Consultation Room. If more Consultation Rooms needed, an additional Registered Medical Practitioner needs to be named (not PIC in any other PHFAS)</i></p>					
	b.	<p>Justifikasi tujuan dan kegunaan setiap Bilik Perundingan (jika lebih dari 1) <i>Justification and purpose of each Consultation Room (if more than 1)</i></p>					
P.37(1), (6)	c.	<p>Bukaan lega pintu <math>\geq 1.2m</math> dan tidak berayun ke koridor <i>Door clear opening <math>\geq 1.2m</math> and shall not swing into the corridors</i></p>					
P.91(1) (a)	d.	<p>Ukuran minima 3.0m dan keluasan minima 11.1 m<sup>2</sup> <i>Minimum dimension 3.0m and minimum area of 11.1 m<sup>2</sup></i></p>					
P.40(1)	e.	<p>Ruang lega siling : Berhawa dingin (<math>\geq 2.4m</math>) atau tidak berhawa dingin (<math>\geq 3.0m</math>) <i>Height of ceiling : air-condition (<math>\geq 2.4m</math>) or non air-condition (<math>\geq 3.0m</math>)</i></p>					
P.91(1) (b)(i)-(v)	f.	<p>Pencahaya filem <i>Film illuminator</i></p>					
	g.	<p>Treatment couch</p>					

AKTA / PERATURAN / GARIS PANDUAN / STANDARD	NO	PERKARA	PELAN LANTAI	ULASAN	Pemeriksaan PIAWAIAN		ULASAN (KESALAHAN YANG BOLEH DIKOMPAUN)
			PEMATUHAN YA (✓) / TIDAK (X)		Pematuhan YA (✓) / TIDAK (X)		
			TARIKH SEMAKAN		TARIKH PEMERIKSAAN		
	h.	Tabir bagi kebersendirian pesakit <i>Screen for privacy of patient</i>					
	i.	Lampu pemeriksaan <i>Examination light</i>					
	j.	Tempat menyimpan bekalan dan kelengkapan <i>Storage area</i>					
	k.	Kemudahan mencuci tangan – sinki klinikal yang dilengkapi <i>backsplash, no overflow hole, no bottle trap, hands free tap, hands-free soap dispenser</i> dan tisu.  <i>Hand washing facility – clinical sink with backsplash, no overflow hole, no bottle trap, hands free tap, hands-free soap dispenser and tissue</i>					
P.38	i.	Kemasan lantai daripada bahan bukan toksik, tidak mudah tergelincir, mudah dicuci dan sesuai bagi fungsi setiap bilik/ kawasan. Tiada permaidani di tangga/ penghadang tangga, tandas dan bilik air/ bilik pembedahan.  <i>Floor finishes of each room/ area shall be of non-toxic material, non-skid, easily cleaned and suitable for the functions of each room/ area. No carpets shall be used in the stairways/stair enclosures, toilets and bathrooms/ within surgical room.</i>					
P.45	m.	<b>Sistem Paip Plumbing</b>					
(3)		(i) Kepala paip tanpa pegang untuk kemudahan mencuci tangan dan sinki kakitangan <i>Hands-free faucet on all hand-washing facilities and sinks for staff use</i>					
(4)		(ii) Sistem paip yang dapat mencegah penyambungan silang atau tersedut semula. Lubang limpahan perlu ditutup <i>No water trap piping system. The overflow hole shall be closed</i>					
P.39	n.	Permukaan dinding bagi setiap bilik atau kawasan dalam klinik perubatan swasta hendaklah - (a) daripada bahan bukan toksik, mudah dibersihkan; (b) kemasan yang licin dan boleh dicuci; dan (c) dicat, dikilatkan atau dikemaskan dengan kemasan kalis air yang melebihi garis simbah dalam semua bilik atau kawasan yang terkena simbahan atau semburan  <i>Wall surfaces of each room or area in a private medical clinic shall be –</i>					

AKTA / PERATURAN / GARIS PANDUAN / STANDARD	NO	PERKARA	PELAN LANTAI	ULASAN	PEMERIKSAAN PEMATUHAN PIAWAIAN		ULASAN (KESALAHAN YANG BOLEH DIKOMPAN)
			PEMATUHAN YA (✓) / TIDAK (X)		PEMATUHAN YA (✓) / TIDAK (X)		
			TARIKH SEMAKAN		TARIKH PEMERIKSAAN		
		(a) of non-toxic, easily cleaned materials; (b) smooth and washable finish; and (c) painted, glazed or finished with waterproof finishes extending above the splash line in all rooms or areas that are subject to splash or spray					
P.(63)	o.	Sinki dua bahagian tidak boleh berada di dalam Bilik Perundingan <i>No double compartment sink in Consultation Room</i>					
	11.	<b>BILIK RAWATAN – JIKA BERKENAAN (nyatakan jumlah) TREATMENT ROOM - IF APPLICABLE (total number)</b>	Jumlah: <i>Total:</i>		Jumlah: <i>Total:</i>		
P.10	a.	Had maksima Bilik Rawatan bagi klinik perubatan umur/pakar adalah 2 bilik. Had maksima Bilik Rawatan bagi klinik perubatan dengan perkhidmatan estetik sebagai <i>area of interest</i> adalah 4 bilik  <i>The maximum limit of Treatment Rooms for medical clinics/ specialist clinic is 2 rooms. The maximum limit of Treatment Rooms for medical clinics with aesthetic services as an area of interest is 4 rooms</i>					
	b.	Justifikasi tujuan dan kegunaan setiap Bilik Rawatan (jika lebih dari 1) <i>Justification the purpose and usage of each Treatment Room (if more than 1)</i>					
P.37(1), (6)	c.	Bukaan lega pintu $\geq 1.2m$ dan tidak berayun masuk ke dalam koridor <i>Door clear opening <math>\geq 1.2m</math> and shall not swing into the corridors</i>					
P.91(2) (a)	d.	Ukuran minimum 2.4m dan keluasan minimum 8.0m <sup>2</sup> <i>Minimum Dimension 2.4m and minimum area of 8.0m<sup>2</sup></i>					
P.40(1)	e.	Ruang lega siling : Berhawa dingin ( $\geq 2.4m$ ) atau tidak berhawa dingin ( $\geq 3.0m$ ) <i>Height of ceiling : Air-condition (<math>\geq 2.4m</math>) or non air-condition (<math>\geq 3.0m</math>)</i>					
P.91(2) (b)(i)-(v)	f.	Pencahaya filem <i>Film illuminator</i>					
	g.	<i>Treatment couch</i>					
	h.	Tabir bagi kebersendirian pesakit <i>Screen for privacy of patient</i>					
	i.	Lampu pemeriksaan <i>Examination light</i>					
	j.	Tempat menyimpan bekalan dan kelengkapan <i>Storage area</i>					
	k.	Kemudahan mencuci tangan – sinki klinikal yang dilengkapi <i>backsplash, no overflow hole, no bottle trap, hands</i>					

AKTA / PERATURAN / GARIS PANDUAN / STANDARD	NO	PERKARA	PELAN LANTAI	ULASAN	Pemeriksaan Pematuhan Piawaian		ULASAN (KESALAHAN YANG BOLEH DIKOMPAN)
			Pematuhan YA (✓) / TIDAK (X)		Pematuhan YA (✓) / TIDAK (X)		
			TARIKH SEMAKAN		TARIKH PEMERIKSAAN		
		<p><i>free tap, hands-free soap dispenser dan tisu.</i></p> <p><i>Hand washing facility – clinical sink with backsplash, no overflow hole, no bottle trap, hands free tap, hands-free soap dispenser and tissue</i></p>					
P.38	I.	<p>Kemasan lantai daripada bahan bukan toksik, tidak mudah tergelincir, mudah dicuci dan sesuai bagi fungsi setiap bilik/ kawasan.</p> <p>Tiada permaidani di tangga/ penghadang tangga, tandas dan bilik air/ bilik pembedahan.</p> <p><i>Floor finishes of each room/ area shall be of non-toxic material, non-skid, easily cleaned and suitable for the functions of each room/ area.</i></p> <p><i>No carpets shall be used in the stairways/stair enclosures, toilets and bathrooms/ within surgical room.</i></p>					
P.45	m.	<b>Sistem Paip Plumbing</b>					
(3)		<p>(i) Kepala paip tanpa pegang untuk kemudahan mencuci tangan dan sinki kakitangan</p> <p><i>Hands-free faucet on all hand-washing facilities and sinks for staff use</i></p>					
(4)		<p>(ii) Sistem paip yang dapat mencegah penyambungan silang atau tersedut semula. Lubang limpahan perlu ditutup</p> <p><i>No water trap piping system. The overflow hole shall be closed</i></p>					
P.39	n.	<p>Permukaan dinding bagi setiap bilik atau kawasan dalam klinik perubatan swasta hendaklah -</p> <p>(a) daripada bahan bukan toksik, mudah dibersihkan;</p> <p>(b) kemasan yang licin dan boleh dicuci; dan</p> <p>(c) dicat, dikilatkan atau dikemaskan dengan kemasan kalis air yang melebihi garis simbah dalam semua bilik atau kawasan yang terkena simbahan atau semburan</p> <p><i>Wall surfaces of each room or area in a private medical clinic shall be –</i></p> <p><i>(a) of non-toxic, easily cleaned materials;</i></p> <p><i>(b) smooth and washable finish; and</i></p> <p><i>(c) painted, glazed or finished with waterproof finishes extending above the splash line in all rooms or areas that are subject to splash or spray</i></p>					
P.(63)	o.	Sinki dua bahagian tidak boleh berada di dalam Bilik Rawatan					

AKTA / PERATURAN / GARIS PANDUAN / STANDARD	NO	PERKARA	PELAN LANTAI	ULASAN	Pemeriksaan Pematuhan Piawaian		ULASAN (KESALAHAN YANG BOLEH DIKOMPAN)
			Pematuhan YA (✓) / TIDAK (X)		Pematuhan YA (✓) / TIDAK (X)		
			TARIKH SEMAKAN		TARIKH PEMERIKSAAN		
		<i>No double compartment sink in Treatment Room</i>					
P.91(4)	12.	<b>BILIK PEMBEDAHAN KECIL – JIKA BERKAITAN (nyatakan jumlah) MINOR SURGERY ROOM – IF APPLICABLE (total number)</b>	Jumlah: Total:		Jumlah: Total:		
P.37(1), (6)	a.	Had maksima Bilik Pembedahan Kecil bagi klinik perubatan adalah 1 bilik <i>The maximum limit of Small Operating Rooms for medical clinics is 1 room</i>					
	b.	Bukaan lega pintu $\geq 1.2m$ dan tidak berayun masuk ke dalam koridor <i>Door clear opening <math>\geq 1.2m</math> and shall not swing into the corridors</i>					
P.91(3) (a)	c.	Ukuran minimum 2.4m dan keluasan minimum 8.0m <sup>2</sup> <i>Minimum Dimension 2.4m and minimum area of 8.0m<sup>2</sup></i>					
P.91(3) (b)(i)-(vi)	d.	Sinki sental <i>Scrub sink</i>					
	e.	Pendispens pencuci cecair dengan kawalan kaki <i>Liquid detergent dispenser with foot control</i>					
	f.	Lampu pembedahan <i>Operating light</i>					
	g.	Tempat menyimpan bekalan dan kelengkapan <i>Storage area</i>					
	h.	<i>Treatment couch</i>					
	i.	Tabir bagi kebersendirian pesakit <i>Screen for privacy of patient</i>					
	j.	Pencahaya filem <i>Film illuminator</i>					
P.(63)	k.	Sinki dua bahagian tidak boleh berada di dalam Bilik Pembedahan Kecil <i>No double compartment sink in Minor Surgery Room</i>					
P.38	l.	Kemasan lantai daripada bahan bukan toksik, tidak mudah tergeincir, mudah dicuci dan sesuai bagi fungsi setiap bilik/ kawasan. Tiada permaidani di tangga/ penghadang tangga, tandas dan bilik air/ bilik pembedahan.  <i>Floor finishes of each room/ area shall be of non-toxic material, non-skid, easily cleaned and suitable for the functions of each room/ area.</i> <i>No carpets shall be used in the stairways/stair enclosures, toilets and bathrooms/ within surgical room.</i>					
P.39	m.	Permukaan dinding bagi setiap bilik atau kawasan dalam klinik perubatan swasta hendaklah - (a) daripada bahan bukan toksik,					

AKTA / PERATURAN / GARIS PANDUAN / STANDARD	NO	PERKARA	PELAN LANTAI	ULASAN	Pemeriksaan Pematuhan Piawaian		ULASAN (KESALAHAN YANG BOLEH DIKOMPAN)
			Pematuhan YA (✓) / TIDAK (X)		Pematuhan YA (✓) / TIDAK (X)		
			TARIKH SEMAKAN		TARIKH PEMERIKSAAN		
		<p>mudah dibersihkan; (b) kemasan yang licin dan boleh dicuci; dan (c) dicat, dikilatkan atau dikemaskan dengan kemasan kalis air yang melebihi garis simbah dalam semua bilik atau kawasan yang terkena simbah atau semburan</p> <p><i>Wall surfaces of each room or area in a private medical clinic shall be –</i> <i>(a) of non-toxic, easily cleaned materials;</i> <i>(b) smooth and washable finish; and</i> <i>(c) painted, glazed or finished with waterproof finishes extending above the splash line in all rooms or areas that are subject to splash or spray</i></p>					
P.91(5)	13.	<p><b>KEMUDAHAN PENSTERILAN STERILISING FACILITIES</b> Kemudahan pensterilan yang mencukupi <i>Adequate sterilizing facilities</i></p>					
	14.	<b>KEMUDAHAN RADIOLOGI DANPENGIMEJAN – JIKA BERKAITAN RADIO-IMAGING FACILITIES – IF APPLICABLE</b>					
P.95	a.	<p>Staf berkelayakan <i>Qualified staff</i></p>					
P.96	b.	<p>Lokasi terletak di tempat yang dapat meminimumkan bahayapendedahan kepada pesakit dan kakitangan (tidak boleh digunakan sebagai laluan atau berhubung dengan bilik lain)</p> <p><i>Shall be located to minimizeexposure hazard to patients andstaff (cannot be use as an access to other area or connected to other rooms)</i></p>					
P.97 (a)-(e)	c.	<p>Kemudahan pentadbiran <i>Administrative facilities</i></p>					
	d.	<p>Kawasan penerimaan pesakit <i>Reception area</i></p>					
	e.	<p>Bilik radiografik <i>Radiographic room</i></p>					
	f.	<p>Bilik gelap (jika berkaitan) <i>Dark room (if applicable)</i></p>					
	g.	<p>Ruang persalinan di dalam bilik x-ray <i>Changing area inside x-ray room</i></p>					
P.37 (1)	h.	<p>Bukaan lega pintu bilik radiografik <math>\geq 1.2m</math> dan tidak berayun masuk ke dalam koridor <i>Door clear opening <math>\geq 1.2m</math> and shall not swing into the corridors</i></p>					
P.39	i.	<p>Permukaan dinding bagi setiap bilik atau kawasan dalam klinik perubatan swasta hendaklah - (a) daripada bahan bukan toksik, mudah dibersihkan; (b) kemasan yang licin dan boleh dicuci; dan (c) dicat, dikilatkan atau dikemaskan</p>					

AKTA / PERATURAN / GARIS PANDUAN / STANDARD	NO	PERKARA	PELAN LANTAI	ULASAN	Pemeriksaan Pematuhan Piawaian		ULASAN (KESALAHAN YANG BOLEH DIKOMPAN)
			Pematuhan YA (✓) / TIDAK (X)		Pematuhan YA (✓) / TIDAK (X)		
			TARIKH SEMAKAN		TARIKH PEMERIKSAAN		
		dengan kemasan kalis air yang melebihi garis simbah dalam semua bilik atau kawasan yang terkena simbahan atau semburan <i>Wall surfaces of each room or area in a private medical clinic shall be –</i>  <i>(a) of non-toxic, easily cleaned materials;</i> <i>(b) smooth and washable finish; and</i> <i>(c) painted, glazed or finished with waterproof finishes extending above the splash line in all rooms or areas that are subject to splash or spray</i>					
	<b>15.</b>	<b>TANDAS PESAKIT</b> <b>PATIENT'S TOILET</b>					
P.37(2)	a.	Bukaan lega pintu $\geq 0.9m$ <i>Toilet doors clear opening <math>\geq 0.9m</math></i>					
P.37(2)	b.	Bukaan pintu berayun ke luar atau ke sisi. Tidak boleh berayun / berlipatke dalam atau menghalang koridor <i>Opening outwards or sideways. Shall not swing / fold inside or blocking the corridor</i>					
	c.	Tandas jenis duduk <i>Sitting toilet</i>					
P.46(1) (a)-(e)	d.	Kemudahan mencuci tangan <i>Hand washing facilities</i>					
	e.	Palang cekau <i>Grab bar</i>					
	f.	Rak, cermin, kertas tandas, penyembur air <i>Shelf, mirror, toilet paper, water spray</i>					
P.90 (5)	g.	Jika tidak disediakan, perlu memastikan kemudahan awam lain boleh dijadikan mudah akses kepada kakitangan dan pesakit <i>If it is not feasible, ensure that other facilities shall be made easily accessible to the staff and patients</i>					
P.39	h.	Permukaan dinding bagi setiap bilik atau kawasan dalam klinik perubatan swasta hendaklah - (a) daripada bahan bukan toksik, mudah dibersihkan; (b) kemasan yang licin dan boleh dicuci; dan (c) dicat, dikilatkan atau dikemaskan dengan kemasan kalis air yang melebihi garis simbah dalam semua bilik atau kawasan yang terkena simbahan atau semburan  <i>Wall surfaces of each room or area in a private medical clinic shall be –</i> <i>(a) of non-toxic, easily cleaned materials;</i> <i>(b) smooth and washable finish; and</i> <i>(c) painted, glazed or finished with</i>					

AKTA / PERATURAN / GARIS PANDUAN / STANDARD	NO	PERKARA	PELAN LANTAI	ULASAN	PEMERIKSAAN PEMATUHAN PIAWAIAN		ULASAN (KESALAHAN YANG BOLEH DIKOMPAN)
			PEMATUHAN YA (✓) / TIDAK (X)		PEMATUHAN YA (✓) / TIDAK (X)		
			TARIKH SEMAKAN		TARIKH PEMERIKSAAN		
		<i>waterproof finishes extending above the splash line in all rooms or areas that are subject to splash or spray</i>					
P.43(1) (a)- (b)	16.	<b>STOR KECIL PENJAGA BANGUNAN JANITOR'S CLOSET</b>					
	a.	Di dalam bilik atau ruang <b>bertutup</b> <i>Keep it in an <b>enclosed</b> area or room</i>					
	b.	Cangkuk untuk batang mop <i>A hook strip for mop handles</i>					
P.61	c.	Tiada pembuangan habuk dan penyapuan <i>No dry dusting and sweeping</i>					
P.43(2) dan P.57	d.	Rak untuk menyimpan bahan pencuci <i>Shelving for cleaning material</i>					
	e.	Keluasan lantai janitor hendaklah mencukupi untuk menyimpan baldi, mop dan mesin vakum basah dan kering (jika ada)  <i>The floor area of the janitor's closet shall be adequate to store buckets, mop and any wet and dry vacuum machine (if any)</i>					
	17.	<b>SINKI UTILITI UTILITY SINK</b>					
P.45(2)		Sinki yang didalamnya perkakas dan kelengkapan dicuci hendaklah mempunyai <b>dua bahagian cucian</b> dengan <b>ruang kaunter yang mencukupi di kedua-dua belahnya</b> <i>Sinks in which utensils and equipment are cleaned shall be double compartment with adequate counterspace on both sides</i>  <i>*Sekiranya sinki dua bahagian cucian tidak disediakan, sila nyatakan justifikasi penggunaan set pakai buang</i> <i>If a double compartment sink is not available, please specify the use of disposable set</i>					
	18.	<b>STOR STORE</b>					
P.44		Menyediakan kawasan penyimpanan untuk menyimpan kelengkapan, strecher dan kerusi roda (Tidak boleh diletakkan di dalam Bilik Perundingan / Rawatan)  <i>Provide a storage area for storing equipment, stretchers and wheelchairs (Shall not be in the Consultation / Treatment Room)</i>					
	19.	<b>RUANG ATAU BILIK REHAT STAF STAFF REST ROOM OR AREA</b>					
P.104(1)	a.	Ruang atau bilik rehat staf <i>Staff rest room or area (if possible)</i>					
P.104(2)	b.	Klinik 24 jam – bilik rehat doktor <i>24 hours clinic – doctor's rest room</i>					
S.38,	20.	<b>PERKHIDMATAN JAGAANKECEMASAN ASAS</b>					

AKTA / PERATURAN / GARIS PANDUAN / STANDARD	NO	PERKARA	PELAN LANTAI	ULASAN	PEMERIKSAAN PAMATUHAN PIAWAIAN	ULASAN (KESALAHAN YANG BOLEH DIKOMPAUN)
			PAMATUHAN YA (✓) / TIDAK (X)		PAMATUHAN YA (✓) / TIDAK (X)	
			TARIKH SEMAKAN		TARIKH PEMERIKSAAN	
JADUAL KELIMA [Subperaturan 75(9)]	<b>BASIC EMERGENCY CARE SERVICES</b>					
	a.	Sistem panggilan kecemasan <i>Emergency call system</i>				
	b.	Oksigen <i>Oxygen</i>				
	c.	Lubang udara dan beg pernafasan manual <i>Airways and manual breathing bag</i>				
	d.	Bekalan terapi intravena <i>Intravenous therapy supplies</i>				
	e.	Elektrokardiogram <i>Electrocardiogram</i>				
	f.	Kelengkapan sedut <i>Suction equipment</i>				
	g.	Kateter kencing menetap <i>Indwelling urinary catheter</i>				
h.	Ubat dan bekalan / kelengkapan perubatan kecemasan lain yang <b>wajib ada sekurang-kurangnya</b> adalah seperti berikut: <i>Drugs and other emergency medical equipment / supplies minimal as follows:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Normal Saline</li> <li>• D50%</li> <li>• Adrenaline</li> <li>• Atropine</li> </ul>					
<b>B. DOKUMEN TERSEDIA DI KLINIK DOCUMENTS AVAILABLE IN CLINIC</b>						
	1.	<b>ORGANISASI DAN PENGURUSAN ORGANIZATION AND MANAGEMENT</b>				
S.28	a.	Perakuan Pendaftaran hendaklah dipamerkan <i>Certificate of Registration shall be exhibited</i>				
S.31(1) (c) dan S.32(1), P.8	b.	Orang yang bertanggungjawab mempunyai – <i>A person in charge shall hold –</i> (i) Perakuan Amalan Tahunan tahun semasa yang sah; dan <i>valid current Annual Practicing Certificate; and</i> (ii) kelayakan profesional yang sah <i>valid qualification</i>				
S.31(1) (c) dan S.32(1), P.9	c.	Kakitangan profesional jagaan kesihatan yang lain – <i>Other healthcare professional staff shall hold –</i> (i) Perakuan Amalan Tahunan tahun semasa yang sah; dan <i>valid current Annual Practicing Certificate; and</i> (ii) kelayakan profesional yang sah <i>valid qualification</i>				
P.7(1)- (3)	d.	Carta organisasi – <i>Organisation chart –</i> (i) menyatakan kuasa, tanggungjawab dan fungsi setiap kakitangan; dan				

AKTA / PERATURAN / GARIS PANDUAN / STANDARD	NO	PERKARA	PELAN LANTAI	ULASAN	PEMERIKSAAN PEMATUHAN PIAWAIAN	ULASAN (KESALAHAN YANG BOLEH DIKOMPAN)
			PEMATUHAN YA (✓) / TIDAK (X)		PEMATUHAN YA (✓) / TIDAK (X)	
			TARIKH SEMAKAN		TARIKH PEMERIKSAAN	
		(ii) dipamerkan (i) <i>specify the authority, responsibility and function of each staff; and</i> (ii) <i>exhibited</i>				
	<b>2.</b>	<b>DAFTAR DAN JADUAL KERJA REGISTERS AND ROSTERS</b>				
P.20	a.	Maklumat minimum tertera di dalam Daftar Kehadiran, Rujukan dan Kematian <i>Minimum information captured in Attendance, Referral and Death Register</i>				
P.24	b.	Jadual kerja harian kakitangan disenggarakan dan dipamerkan <i>Daily staff rosters shall be maintained and exhibited</i>				
P.30	<b>3.</b>	<b>REKOD PERUBATAN PESAKIT PATIENT'S MEDICAL RECORD</b>				
(3) [JADUAL KEEMPAT]	a.	Maklumat minimum seperti di Jadual <i>Minimum information as per Schedule</i>				
(4)	b.	Catatan bertarikhkan dan disahkan oleh orang yang memberikan arahan <i>Entries shall be dated and authenticated by the person who gave the order</i>				
	<b>4.</b>	<b>KAWALAN JANGKITAN DAN VEKTOR INFECTION AND VECTOR CONTROL</b>				
P.33	a.	Program kawalan jangkitan yang mencukupi <i>Sufficient infection control programme</i>				
P.35	b.	Perjanjian untuk pengurusan kawalan vektor <i>Arrangement or agreement for the management of vector control</i>				
P.54	c.	Perjanjian untuk pengurusan bahan buangan berbahaya <i>Arrangement or agreement for the management of hazardous waste</i>				
	<b>5.</b>	<b>DASAR BERTULIS WRITTEN POLICY</b>				
P.14(1)(a)	a.	Kontrak bertulis antara pengamal perubatan dengan klinik swasta <i>Written contract between practitioner and private medical clinic</i>				
P.14(1)(b)	b.	Tatacara pendaftaran, kedatangan dan rujukan <i>Procedure of patients registration, attendance and referrals</i>				
P.14(1)(c)	c.	Melaporkan kejadian <i>Incident reporting</i>				
P.14(1)(d)	d.	Kawalan jangkitan <i>Infection control</i>				
P.14(1)(e)	e.	Penggunaan sukarelawan <i>Use of volunteers</i>				
P.14(1)(f)	f.	Penyenggaraan am <i>General maintenance</i>				
P.14(1)(g)	g.	Tanggungjawab pengamal perubatan berdaftar terhadap penjagaan pesakit				

AKTA / PERATURAN / GARIS PANDUAN / STANDARD	NO	PERKARA	PELAN LANTAI	ULASAN	PEMERIKSAAN PAMATUHAN PIAWAIAN	ULASAN (KESALAHAN YANG BOLEH DIKOMPAN)
			PAMATUHAN YA (✓) / TIDAK (X)		PAMATUHAN YA (✓) / TIDAK (X)	
			TARIKH SEMAKAN		TARIKH PEMERIKSAAN	
		<i>Responsibilities of registered medical practitioner relating to patient care</i>				
P.14(1)(h)	h.	Pengangkutan spesimen makmal <i>Transportation of laboratory specimens</i>				
P.108(1), (2)	i.	Jadual fi <i>Fee schedule</i>				
S.35	6.	<b>PERNYATAAN DASAR POLICY STATEMENT</b>				
P.15(1)(a)	a.	Pengenalan diri kakitangan <i>Staff identification</i>				
P.15(1)(b)	b.	Tatacara pengebilan <i>Billing procedures</i>				
P.15(1)(c)	c.	Hak pesakit: (i) mendapatkan maklumat rawatan dan jagaan perubatan; (ii) diberitahu tentang tatacara ketidakpuasan hati; dan (iii) dibekali atau diberikan rekod perubatan  <i>Patient's rights:</i> (i) information concerning medical treatment and care; (ii) be informed grievance procedure; and (iii) be supplied or provided medical report				
S.36 dan P.26	7.	<b>PELAN MEKANISMA KETIDAKPUASAN HATI PESAKIT PATIENT GRIEVANCE MECHANISM PLAN</b>				
	8.	<b>KEHENDAK KHAS BAGI PERKHIDMATAN RADIOLOGI ATAU PENGIMEJAN DIAGNOSTIK SPECIAL REQUIREMENTS FOR RADIOLOGICAL OR DIAGNOSTIC IMAGING SERVICES</b>				
P.93		Lesen Tenaga Atom yang sah untuk perkhidmatan pengimejan radiologi atau diagnostik <i>Valid atomic energy licence for radiological or diagnostic imaging services</i>				
<b>C. PERKHIDMATAN FARMASEUTIKAL PHARMACEUTICAL SERVICES</b>						
P.82 (1)-(2)	1.	<b>Kaunter pendispensan</b> <i>Dispensing counter</i>  Tidak dibenarkan farmasi retail <i>No retail pharmacy is allowed</i>				
	2.	<b>Kaunter kerja dengan permukaan tidak telap</b> <i>Work counter with impermeable surface</i>				
	3.	<b>Sinki tahan hakisan</b> <i>Corrosion-resistant sink</i> <i>* sekiranya sinki tahan hakisan tidak disediakan sila nyatakan justifikasi tiada pembancuhan ubat-ubatan/ menggunakan ubat pre-packed.</i> <i>If a corrosion-resistant sink is not available, please specify the use of prepackaged medications</i>				

AKTA / PERATURAN / GARIS PANDUAN / STANDARD	NO	PERKARA	PELAN LANTAI	ULASAN	PEMERIKSAAN PEMATUHAN PIAWAIAN	ULASAN (KESALAHAN YANG BOLEH DIKOMPAN)
			PEMATUHAN YA (✓) / TIDAK (X)		PEMATUHAN YA (✓) / TIDAK (X)	
			TARIKH SEMAKAN		TARIKH PEMERIKSAAN	
	4.	Peti sejuk farmaseutikal dengan termometer dan ruang dingin beku <i>Pharmaceutical refrigerator with thermometer and freezer</i>				
	5.	Tempat simpanan berkunci untuk bahan narkotik, psikotropik, racun dan dadah terkawal <i>Locked storage for narcotics, psychotropics, poisons and controlled drugs</i>				
	6.	Bilik atau kawasan khas untuk bahan kimia mudah terbakar dan reagen <i>Separate storage room or area for inflammable chemicals and reagents</i>				
P.83	7.	Pelabelan ubat yang sempurna <i>Proper labelling</i>				
P.87	8.	Penyimpanan vaksin yang betul <i>Proper storage of vaccines</i>				
	a.	Vaksin disimpan di dalam peti sejuk farmaseutikal lengkap dengan termometer <i>Keep vaccines in a pharmaceutical refrigerator with thermometer</i>				
	b.	Vaksin diasingkan mengikut jenis <i>Vaccines shall be separated according to their types</i>				
	c.	Vaksin disimpan dalam bekas berlubang <i>Vaccines shall be placed in holed container</i>				
	d.	Jarak di antara deretan vaksin adalah 1-2cm <i>Space of 1-2cm between rows of vaccines</i>				
	e.	Tidak menyimpan vaksin yang telah rosak atau luput tarikh <i>Not keep expired or defective vaccines</i>				
	f.	Vaksin tidak menyentuh plat di belakang ruang atas peti sejuk <i>Vaccines not touch the plate at the back of the top compartment of the refrigerator</i>				
	g.	Vaksin tidak disimpan di ruang paling bawah <i>No vaccine shall be stored at the lowest compartment</i>				
	h.	Vaksin tidak disimpan di sisi pintu <i>No vaccine shall be stored at the door</i>				
	i.	Peti sejuk yang menyimpan vaksin tidak boleh menyimpan selain daripada vaksin, beg air batu dan bekas berisi air <i>Refrigerator used for storage of vaccines shall only contain vaccines, ice packs and container filled with water</i>				
	j.	Rekod pemantauan suhu peti sejuk				

AKTA / PERATURAN / GARIS PANDUAN / STANDARD	NO	PERKARA	PELAN LANTAI	ULASAN	PEMERIKSAAN PEMATUHAN PIAWAIAN	ULASAN (KESALAHAN YANG BOLEH DIKOMPAN)
			PEMATUHAN  YA (✓) / TIDAK (X)		PEMATUHAN  YA (✓) / TIDAK (X)	
			TARIKH SEMAKAN		TARIKH PEMERIKSAAN	
		(sekurang-kurangnya 2 kali/hari) <i>Record of temperature of the refrigerator monitoring (at least twice a day)</i>				

**PETUNJUK:  
LEGENDS:**



Perlu disediakan. Pematuhan akan diperiksa sewaktu aktiviti pemeriksaan pematuhan piawaian.  
*Need to be provided. Compliance will be monitored during the standard compliance inspection*



Kesalahan minor  
*Minor offences*



Kesalahan *intermediate*  
*Intermediate offences*



Kesalahan major  
*Major offences*



Kesalahan yang boleh dikompaun  
*Compoundable offences*

**RUJUKAN:**

**REFERENCES :**

1. Akta Kemudahan dan Perkhidmatan Jagaan Kesihatan Swasta 1998 [Akta 586];  
*Private Healthcare Facilities and Services Act 1998 [Act 586];*
2. Peraturan-Peraturan Kemudahan dan Perkhidmatan Jagaan Kesihatan Swasta (Klinik Perubatan Swasta atau Klinik Pergigian Swasta) 2006 [P.U. (A) 137/2006];  
*Private Healthcare Facilities and Services (Private Medical Clinics or Private Dental Clinics) Regulations 2006 [P.U. (A) 137/2006];*
3. Peraturan-Peraturan Kemudahan dan Perkhidmatan Jagaan Kesihatan Swasta (Pengkompunan Kesalahan) 2017 [P.U. (A) 227/2017];  
*Private Healthcare Facilities and Services (Compounding of Offences) Regulations 2017 [P.U. (A) 227/2017];*
4. Garis Panduan Memproses Permohonan Pendaftaran Klinik Perubatan dan Pergigian Swasta (2 September 2024);
5. Garis Panduan Papan Tanda Klinik Swasta (September 2024); dan/*and*
6. Undang-undang Kecil Bangunan Seragam 1984 (Pindaan 2021).  
*Uniform Building By-Laws 1984.*

**UNTUK KEGUNAAN PEJABAT**

**(CAWANGAN KAWALAN AMALAN PERUBATAN SWASTA IBU PEJABAT, KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA)**

**ULASAN SEMAKAN PELAN LANTAI:**

---

---

---

Disediakan oleh:

Disemak oleh:

.....  
Nama:

Jawatan:

Tarikh:

.....  
Nama:

Jawatan:

Tarikh:

**Permohonan pendaftaran klinik perubatan swasta telah dibentangkan dalam Mesyuarat JKP / JKPP Bilangan**

**\_\_\_\_\_ /20\_\_\_\_\_ pada \_\_\_\_\_.**

**Keputusan Mesyuarat:**

Disokong

Tidak disokong

Ditangguhkan

---

---

---

*(Sila kemukakan lampiran sekiranya terdapat maklumat tambahan)*

