



MESYUARAT PENUTUPAN PENGAUDITAN EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA)

**PROGRAM KESIHATAN PERGIGIAN
21 DISEMBER 2021**



Kandungan

Bil	PERKARA	MUKA SURAT
1	Juruaudit	3
2	Komponen-komponen Audit	4
3	Peratusan Markah Mengikut Zon	5
4	Amalan Baik EKSA	6 - 8
5	Penemuan Hasil Pengauditan	10 - 11
6	Rumusan	12



JURUAUDIT EKSA

EN. MUHAMAD FAZLI BIN RAHIM	PN. ROZARINA BINTI BUNCHOI	PN. NUR ALIA BINTI ZARMANI
Peguan Persekutuan, Gred L41	Penolong Akauntan, Gred W29	Penolong Pengarah Kanan, U44

KOMPONEN-KOMPONEN AUDIT

KOMPONEN PENILAIAN EKSA

KOMPONEN A -KEPERLUAN UTAMA PELAKSANAAN

KOMPONEN B - RUANG TEMPAT KERJA / PEJABAT

KOMPONEN C - TEMPAT UMUM

KOMPONEN D - KESELAMATAN PERSEKITARAN

KOMPONEN E - KAWASAN PERSEKITARAN JABATAN

KOMPONEN F - KHUSUS



PERATUS MARKAH MENGIKUT ZON

Bil	Nama Zon	Markah
1	ZON KESIHATAN PERGIGIAN	98.19%

PENCAPAIAN EKSA, BAHAGIAN / JABATAN XX

98.19% (CEMERLANG)

AMALAN BAIK EKSA



AMALAN BAIK – Zon memenuhi kriteria-kriteria asas yang ditetapkan



Penemuan: Ruangan ini membolehkan pegawai dan staf untuk mengurangkan ketegangan pekerja.



Penemuan: Ruangan ini mewujudkan persekitaran yang bersih dan menggalakkan budaya kitar semula.

HASIL PENEMUAN AUDIT (Perlu Penambahbaikan)



SEBELUM



Penemuan : Lampu kecemasan tidak berfungsi


SELEPAS

JKR.PATA.F7/4					
BORANG ARAHAN SIASATAN & PENYENGGARAAN PEMBAIKAN					
Formel Arahan Siasatan dan Penyenggaraan Pembaikan				No.Ruj. Status	W21004875 Open
A. Aduan					
Nama Pengadu		Suzalina Mohd Rosly		Jenis Kerja	Corrective
Tarikh & Masa		14 December 2021 11:06		Kategori Kerja	Electrical
No.Telefon		4228		Keselamatan Kerja	Normal/General
Keterangan		Lampu di lobi 1 tidak menyala 2 Lampu keselamatan Keluar tidak menyala Aras 5 Blok E10 Program Kesihatan Pergigian		Lokasi	E.05.001 - LOBI LIFT (LOBI 1)
No.Aset		Nama Aset			
B. Arahan Siasatan					
Diterima Oleh		RABJATUL ADAWIYAH BT ABDULLAH		Ditugaskan Kepada	Tarikh / Masa
Keterangan		Lampu di lobi 1 tidak menyala 2 Lampu keselamatan Keluar tidak menyala Aras 5 Blok E10 Program Kesihatan Pergigian		No.Utk Dihubungi	
Tarikh / Masa		14 December 2021 11:07		Tandatangan	HAIRI BIN SAAD
				Pengarah	HAIRI BIN SAAD
				Cap Nama	HAIRI BIN SAAD
				Jawatan	KELOMPOK 1 Kesihatan Pergigian
C. Butiran Alat Ganti					
No.Alat Ganti		Keterangan		Jenis Isu / (D/I)	Unit Bahan
17-18-1665					Kuantiti Digunakan
					Kuantiti Dikembalikan
**D=Direct Issue,I=Inventory					
D. Butiran Kerja					
Nama Pekerja		No.Pekerja		Tarikh & Masa Mula	Tarikh & Masa Tamat
15-18-1665		110-KR		14/12/21	15/12/21
E. Tindakan Pembaikan / Pencegahan					
Tindakan		Membaiki fikiran mata lampu dengan mengangkur fikiran exit sign ment			
Tarikh & Masa Mula		Tarikh/ Masa Slap		Tempoh	
14 December 2021 11:06		14/12/21		15 minit	
				Tandatangan	
				Cap Nama & Jawatan	
				HAIRI BIN SAAD	
				ELECTRICAL TECHNICIAN KRM	
				KCI ENGINEERING SON SHD	
F. Jika Luar Skop Kerja / Tempoh Tanggungan Kekacatan					
Nama Kontraktor					
Lantikan Mula Kerja					
Tarikh Slap Kerja					
Cos Akhir					
G. Perakuan Kerja Slap					
Tandatangan		Pengesahan Oleh Pegawai Penyelia		Tandatangan	
				Pengesahan Oleh Pihak Pengadu (Jika Berkenaan)	
Cap Nama & Jawatan		Tarikh & Masa		Cap Nama & Jawatan	
Tarikh & Masa				Tarikh & Masa	
				Tandatangan	
				Pengesahan Oleh Pegawai Operasi Fasilitas	
				SHAHIRUN HAIM BIN SAAD	
				Pengerusi Tadbir Program Kesihatan Pergigian Keselamatan Kesihatan Mata	
				Tandatangan	
				Cap Nama & Jawatan	
				Tarikh & Masa	

* 1 equipment exit way masih lagi dalam proses request kerana pesanan ke supplier telah dibuat.

Tindakan Penambahbaikan : Aduan kerosakan telah dibuat pada 14 Disember 2021 dan kerja pembaikan masih sedang dijalankan. Di atas adalah boring arahan siasatan dan penyenggaraan pembaikan.

SEBELUM



SELEPAS

2. 1 equipment exit way masih lagi dalam proses request untuk
pemasangan to supplier telah dibuat.

Tindakan Penambahbaikan : Aduan kerosakan telah dibuat pada 14 Disember 2021 dan kerja pembaikan masih sedang dijalankan. Di atas adalah boring arahan siasatan dan penyenggaraan pembaikan.

RUMUSAN

Secara keseluruhannya, didapati **Program Kesihatan Pergigian** telah melaksanakan Ekosistem Kondusif Sektor Awam (EKSA) dan mematuhi sebahagian besar kehendak kriteria pensijilan Ekosistem Kondusif Sektor Awam (EKSA) MAMPU serta memperoleh markah **98.19% (CEMERLANG)**.